





Manuale d'uso per L'adattatore su moduli d'ingresso Argus A55-505



A55-505 adattatore per protocollo Argus da inserire nel rivelatore Gas.



Descrizione

L'Interfaccia può essere inserita nei rilevatori di Gas solo per la serie 500 G/E55 Ver. 2

(L'innesto della scheda A55-505 nel sensore gas avviene inserendo nel connettore J1 solo i primi 6 morsetti e nel connettore STR3 lo strip a 8 poli come descritto nella figura.)

L'interfaccia è stata realizzata con lo scopo di rendere semplice il collegamento sul modulo d'ingresso Argus, in maniera da non dover collegare resistenze di bilanciamento sul morsetto.

Funzionamento

Il funzionamento è molto semplice, una volta riconosciuto il modulo dalla centrale lo si rinomina nel testo come rivelatore di Gas Metano /GPL /idrogeno/CO ecc. per poter avere una visione immediata sulla centrale in caso di allarme.

Inoltre il sensore gestisce 2 soglie Preallarme allarme più guasto, il preallarme funziona solo se la centrale è predisposta a gestirlo, mentre l'allarme e il guasto funzionano sempre.

Nota: l'interfaccia va inserita nel connettore solo in assenza di alimentazione.
L'utilizzo di questo modulo è valido per tutte le centrali che usano il protocollo Argus



Sicurtime Srl
Via Carlo Cattaneo, 93
20025 Legnano (MI)
www.sicurtime.com